

Szanowny Pan
Miroslaw Gryś

GRANIT MAR
Ul. Zachodnia 8, 64-000 Kościan

Zabrze: Dn: 30.07.2010
Nasz znak: TUV-Z/9140/10
Stron: 1
Osoba do kontaktu: Tomasz Opaszowski
Tel. kontaktowy: 603 784 811

OPINIA

Niniejszym potwierdza się, iż przebadana próbka wyrobu: Pył granitowy GRANO spełnia wymagania norm: PN-EN 1015-3:2000/AC:2007, PN-EN 1015-6:2000/AC:2007, PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 oraz PN-EN 196-1:2006.

Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż przebadany wyrób: Pył granitowy GRANO może być stosowany jako zamiennik wapna w zaprawach murarskich i tynkarskich.

Szczegółowe wyniki zawarte są w raporcie nr LOK00-1628/10/Z00OSK.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
KIEROWNIK SEKTORA BEZPIECZENSTWA
I JAKOŚCI WYROBÓW

Tomasz Opaszowski